

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



Виробник: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



ІНВЕРТОР ДЛЯ КОСИХ ФІЛЬТРІВ

Модель: **VT. 116**




ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ


1. Призначення та область застосування

1.1. Інвертор використовується при неправильному встановленні косих фільтрів VT.190; 191; 192; 193 в існуючих водопровідних системах.

1.2. Неправильне встановлення фільтра може стати причиною виходу з ладу арматури і засмічення трубопроводів.



1.3. Інвертор встановлюється в колбу існуючого фільтра і, розгортаючи потік у фільтрувальній камері на 180°, запобігає засміченню підвідної ділянки трубопроводу.




ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

1.4. Інвертор складається з латунної (CW614N) нікельованої інвертуючої гільзи і сітчастого фільтроелемента з нержавіючої сталі AISI 316.

2. Технічні характеристики

№	Характеристика	Од.вим.	Значення
1	Середній повний термін служби	років	20
2	Робочий тиск	МПа	1,6
3	Пробний тиск	МПа	1,5
4	Температура роб. середовища	°C	до 130
5	Пропускна здатність фільтра з встановленим інвертором (в дужках показана Kv фільтра без інвертора)		
5.1.	- 1/2"	м3/год	2,2 (3,15)
5.2.	- 3/4"	м3/год	3,8 (5,0)
5.3.	- 1"	м3/год	6,4 (9,9)
6	Розмір осередку сітки фільтра	мкм	500

3. Габаритні розміри



Розмір фільтра	D, мм	H, мм	Вага, г
1/2"	14	34	13
3/4"	19	39	25
1"	25	44	40

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

4. Вказівки щодо монтажу

4.1. Інвертор встановлюється в фільтри VT.190; 191; 192; 193 замість існуючих фільтроелементів таким чином, щоб віконця в інвертуючій гільзі розташовувалися ближче до пробки фільтрувальної камери.

4.2. Сенс в установці інвертора є тільки тоді, коли існуючий фільтр механічного очищення змонтований невірно, а саме: пробка фільтрувальної камери спрямована вгору, і відсутня можливість розгорнути фільтр.

5. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування

5.1. Інвертор повинен експлуатуватися при умовах, вказаних у таблиці технічних характеристик.

5.2. Фільтр з встановленим інвертором потребує більш частішого прочищення, ніж фільтр без інвертора.

5.3. Для очищення фільтроелемента відкручується пробка фільтрувальної камери, витягується інвертор з фільтроелементом; фільтроелемент знімається з інвертуючої гільзи і прочищається.

5.4. При сильному засміченні або пошкодженні фільтроелемент необхідно замінити.

6. Умови зберігання та транспортування

6.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.

6.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150.

7. Утилізація

7.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678; від 21.06.2001, N 48, ст.252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами); від 1998 р. №36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами), а також іншими нормами, актами, правилами, розпорядженнями, тощо.

7.2. Присутність благородних металів: **ні**

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

8. Гарантійні зобов'язання

- 8.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
- 8.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.
- 8.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
- порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;
 - неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
 - наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
 - наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс-мажорними обставинами;
 - наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
 - наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
- 8.4. Виробник залишає за собою право внесення змін у конструкцію, що поліпшують якість виробу при збереженні основних експлуатаційних характеристик.

9. Умови гарантійного обслуговування

- 9.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.
- 9.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
- 9.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.
- 9.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.
- 9.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

Valtec s.r.l.
Amministratore
Delegato

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Найменування товару

ІНВЕРТОР ДЛЯ КОСИХ ФІЛЬТРІВ

№	Модель	Розмір	Кількість
1	VT.116		
2			

Назва та адреса торгової організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

Штамп або печатка
торгової організації

Штамп про прийом

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ _____ (підпис)

Гарантійний термін - Десять років (сто двадцять місяців) з дати продажу кінцевому споживачу

З питань гарантійного ремонту, рекламаций і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр за адресою: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, вулиця Центральна, будинок 140-Б, приміщення 1024. З приводу технічної підтримки звертайтеся: **info@valtec.ua**. Тел.: +38 (050) 468 99 56

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи:

- Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
 - назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса і контактні телефони;
 - назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
 - основні параметри системи, в якій застосовувався виріб;
 - короткий опис дефекту.
- Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
- Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
- Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару: _____

Дата: «__» _____ 20__ р. Підпис _____