



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

МІТ

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.06.

2017 р.

№ 602-123-20-3/ 20964

Об'єкт експертизи Ізоляційні матеріали: Climaflex, Climaflex Classic, Climaflex Stabil, Climaflex Stabil red, Climaflex Stabil blue, Climaflex LS, Climaflex XT, Exzentroflex, Alfaflex, Alfaflex Stabil, Insul Tube FR, Sanflex, Sanflex Stabil

виготовлений у відповідності з законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД: 39173915

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Матеріали для систем опалення, кондиціонування, вентиляції, водопостачання, холодильної техніки

Країна-виробник NMC Polska Spolka z o.o. ul. Pyskowicka 15, 41-807 Zabrze, Regon 273849353, NIP 631-21-87-483; NMC s.a.Belgium. Gert-Noel-Strasse 10, B-4731 Raeren/Eynatten; NMC Deutschland GmbH, Weiherhausstraße, 8 b, D - 64646 Heppenheim, Tel: +49 6252 9670
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи NMC Polska Spolka z o.o. ul. Pyskowicka 15, 41-807 Zabrze, Regon 273849353, NIP 631-21-87-483; NMC s.a.Belgium. Gert-Noel-Strasse 10, B-4731 Raeren/Eynatten; NMC Deutschland GmbH, Weiherhausstraße, 8 b, D - 64646 Heppenheim, Tel: +49 6252 9670
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт додається до документів, що супроводжують вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за нормативним документом ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстровані Міністерством юстиції України 09.01.2013 р. № 87/22619; (при застосуванні за призначенням концентрація толуїлендіізоціанату в повітрі житлових та громадських приміщень не більше 0,02 мг/м³ (ГДК с.д. – 0,02 мг/м³))

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання рекомендацій Виробника та вимог санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ізоляційні матеріали: Climaflex, Climaflex Classic, Climaflex Stabil, Climaflex Stabil red, Climaflex Stabil blue, Climaflex LS, Climaflex XT, Exzentroflex, Alfaflex, Alfaflex Stabil, Insul Tube FR, Sanflex, Sanflex Stabil **відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.**

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна надаватись Інструкція з використання та етикетка

Висновок дійсний до: П'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребує

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: за масовою концентрацією толуїлендіізоціанату в контактуючому повітряному середовищі (ГДК_{с.д.} - 0,02 мг/м³)

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 559-34-22.

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1079 від 20.06.2017 року.

(N протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)