



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у
Вінницькій області

(назва установи)

21100, м.Вінниця, вул.Маліновського, 11

(місцезнаходження)

(0432) 56-22-78, ф. 35-51-63



ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний лікар
Вінницької області

(посада)

Зайцева В.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.10.2013р.

№ 05.03.02-03/92775

Резервуари та ємності з поліетилену.

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3925100000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для збереження питної води та рідких речовин.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"S.C.Valrom Industrie Srl", Румунія, Бухарест, бульвар Пречизей 28, сектор 6., тел.: -, код ЄДРПОУ: -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Валром Україна", Україна, Вінницька обл, Тиврівський район, смт.Сутиски, вул.Вінницька, 49.,
тел.: -, код ЄДРПОУ: 33731431

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт № 071269/25.04.2007.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

По показниках безпеки об'єкт експертизи повинен відповідати вимогам інстр.4259-87 «Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве». Міграція токсичних речовин в модельне середовище не більше ДКМ (мг/дм³): зразки з резервуарів та ємностей з поліетилену для зберігання питної води та рідких речовин - формальдегід-0,1, ацетон-0,1, бутанол-0,5, гексан-0,1, гептан-0,1, етилацетат-0,1, ізопропанол-0,1, метанол-0,2. Запах-не більше 1 бала.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись вимог висновку.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Резервуари та ємності з поліетилену., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: до 10.10.2018р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: -

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у
Вінницькій області

21100, м.Вінниця, вул.Маліновського, 11, тел.:
(0432) 56-22-78, ф. 35-51-63


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 734 від 10.10.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії



Хитрук В.О.