

ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ» LLC «TCC «PIVDENTEST»	
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»	
СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ТИПА/CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION	
Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.112107-19 Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия Registered at the Record of conformity assessment body under	
Термін дії з 21 листопада 2019 р. до 20 листопада 2024 р. Срок действия Term of validity is from	
Продукція (тип) Труби з зшитого поліетилену THERMOLINE Продукция (тип) (модельний ряд згідно додатку) Production (type)	3917 код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД код ДКПІ, ОКП
Відповідає вимогам Соответствует требованиям Comply with the requirements	Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (ПКМУ № 1764 від 20.12.2006 р.): ДСТУ Б В.2.7-143:2007
Виробник (и) продукції Изготовитель (и) продукции Producer (s)	'Valsir S.p.A.', Localita Merlaro, 2, 25078, Vestone (BS), Італія
Сертифікат видано Сертификат выдан Certificate is issued on	'Valsir S.p.A.', Localita Merlaro, 2, 25078, Vestone (BS), Італія
Дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового зразка Данные, необходимые для идентификации проверенного типового образца Given, necessary for authentication of the tested typical standard	Ідентифікаційні дані та опис конструкції наведені у додатку
Додаткова інформація Дополнительная информация Additional information	Оцінку відповідності проведено за модулем В у комбінації з модулем Д. Сертифікат чинний за умови відсутності внесення змін до конструкції продукції. Сертифікат відповідності ISO 9001:2015 № CERT-00192-94-AQ-MIL- SINCERT від 21.05.2019 р., виданий «DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.», Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy.
Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Сертификат выдан органом по оценке соответствия Certificate is issued by the conformity assessment body	Товариства з обмеженою відповідальністю «Випробувально-сертифікаційний центр «ПІВДЕНТЕСТ», реєстраційний номер UA.TR.076. 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська 7а, офіс 14, тел. (050) 486-22-92
На підставі протоколу випробувань № 182/19 ВТпОВ від 30.10.2019 р., ВЦ ДП «СВЦОО», 03150, м. Київ, На основани вул. Загородня, 15 (атестат акредитації № 2Н122 від 28.09.2018 р.); test report № 350718/2.1/133232 On the grounds of «SKZ - Testing GmbH», Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Wurzburg, Germany; звіту про перевірку та оцінку СУЯ	
Керівник органу з оцінки відповідності Руководитель органа по оценке соответствия Director of the conformity assessment body М.П.	О.Г. Торба підпис ініціали, прізвище
Чинність сертифікату можна перевірити за тел. (050) 486-22-92	

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-УТ.112107-19
 Термін дії з 21 листопада 2019 р. до 20 листопада 2024 р.

ОПИС ВИРОБУ

Сертифікат поширюється на продукцію: Труби з зшитого поліетилену THERMOLINE, моделі:
 VS0620001, VS0620003, VS0620007, VS0620011, VS0620017, VS0620041, VS0620303, VS0620307,
 VS0620311, VS0620317, VS0620407, VS0620411, VS0620417, VS0620507, VS0620511, VS0620907,
 VS0620911, VS0621012, VS0621016, VS0621041.

Тип зразка: Труба з зшитого поліетилену THERMOLINE, моделі: VS0620003.

Технічний опис:

Матеріал труб	зшитий поліетилен
Діаметри	12-25 мм
Максимальна робоча температура	плюс 95 °C
Коефіцієнт теплового розширення	0,026 мм/мК



Керівник органу з оцінки відповідності



О.Г. Торба